

TỔNG CÔNG TY  
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP  
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ  
TÂN SƠN NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc: “Sửa chữa các tủ tập điểm cáp điều khiển đèn”

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc “Sửa chữa các tủ tập điểm cáp điều khiển đèn”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

### 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa: *Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.*
- Thời gian, địa điểm giao hàng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; giao tại kho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Giá chào: đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức, điều kiện thanh toán. Yêu cầu tạm ứng không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày 13/05/2019.

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

### 2. Thời gian, địa điểm phát hành và gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: từ 08 giờ 00 ngày 07/05/2019 đến trước 09 giờ 00 ngày 13/05/2019.
- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 13/05/2019.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  - o Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

### 3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114)
- Tel: 028.3848.5383 - Ext: 3646
- Người liên hệ: Ms. Đoan Nhã.

**4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:**

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

**Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư**



*Dặng Tuấn Cú*



**PHỤ LỤC 1**  
**Yêu cầu kỹ thuật về hàng hóa**

**I. Quy mô hàng hóa**

| Stt | Tên vật tư và quy cách                                  | Đvt | Số lượng |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1   | Tủ điện ngoài trời, kích thước 300x400x150mm, dày 1,5mm | Cái | 14       |
| 2   | Tủ điện ngoài trời, kích thước 200x300x150mm, dày 1,5mm | Cái | 08       |
| 3   | Domino có tụ chống sét bên trong                        | Cái | 440      |
| 4   | Chặn Domino                                             | Cái | 66       |
| 5   | Ống nhôm Ø60 dày 5mm                                    | mét | 18       |
| 6   | Khớp nối dễ gãy                                         | Cái | 22       |
| 7   | Ống PVC Ø60 dày 3mm                                     | mét | 60       |
| 8   | Dây hạ thế 2x2.5mm <sup>2</sup>                         | mét | 450      |
| 9   | Chân đế nhôm                                            | Cái | 22       |
| 10  | Bulong nở Inox M12                                      | Cái | 66       |

**II. Yêu cầu chung**

- Chất lượng: vật tư mới 100%, sản xuất năm 2019.
- Tủ đặt ngoài trời nên vỏ tủ cấp bảo vệ: IP52.
- Domino là loại chống rỉ sét.
- Nguồn gốc, xuất xứ: có biên bản xuất xưởng, chứng nhận kiểm tra sản phẩm... của nhà sản xuất đối với các tủ điện ngoài trời, dây hạ thế.

**III. Yêu cầu kỹ thuật****1. Tủ điện ngoài trời**

- Có tai treo trên cột, có gioăng chống nước
- Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện
- Độ dày vật liệu: 1,5mm

**2. Domino có tụ chống sét bên trong**

- Mức điện áp DC: 47V
- Điện áp đánh thủng: 93V
- Đường kính: 20mm
- Dòng điện đỉnh: 2 kA
- Điện dung tụ bên trong: 7400 pF

**3. Dây hạ thế 2x2.5mm<sup>2</sup>**

- Quy cách: Cu/XLPE/PVC
- Ruột dẫn: Đồng 99,99%.
- Số sợi: 7

- Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
- Mật cắt danh định: Từ 0,75 mm<sup>2</sup> đến 0,80 mm<sup>2</sup>
- Điện áp danh định: 0,6/1 kV
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 90°C
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 250°C
- Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C:  $\leq 7,41 \Omega/\text{km}$

